

HARMONİK FİLTRE TRİFAZE ŞARTNAMESİ

1. Enerji Merkezi (Scada) kompanzasyon panosu için gereklidir.
2. Harmonik fitle gücü 50 kvar olmalıdır.
3. Trifaze olmalıdır.
4. İşletme gerilimi 400v 50Hz olmalıdır.
5. Güç faktörü %7 olmalıdır.
6. LN/Mh: 0,767 IN/A:72,2 Irms/A 80,3 olması gerekmektedir.
7. Uzunluk 25cm yükseklik 23.5 cm ve eni 14 cm olmalıdır.
8. Mekanik olarak pano bağlantı (montaj- vidalama ayakları) uyumlu olmalıdır.
9. Numune Enerji (Scada) Merkezinde görülerek teklif verilmelidir.

Haydar Özkan
İ.Ş.İ.

Erkan ÇİÇEK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknisyen Yrd.

