

2025-01-11



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hamdi BAŞ
Şef



SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26600
İşlem Tarihi : 13/01/2025

İstem No	29330	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan hastanemiz geneli için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himyetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapıtılmasına emir ve müsadenzî arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli							
Kısm No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarih	Birim Fiyatı	Merkez ist. Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Miktar	Yıl	Aktif Yıl	
1	0	J06-068016	HEPA FİLTRE 535X535X78.	0	30	ADET	0	10/06/2013	93,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ hastanemiz geneli için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

...../...../.....
İlgili Bölüm A.B/D Başkanlığı İmza ve Kaşesi

...../...../.....
Tasınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

20.01.2025

20.01.2025

20.01.2025

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
T.C. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri Müdürlüğü

Faturalandırma Müdürlüğü
T.C. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri Müdürlüğü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü
T.C. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri Müdürlüğü

Satınalma Komisyonu Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat.06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir

*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. Tüketim miktarları, "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29330
İstem Tarihi : 13/01/2025
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 13/01/2025 10:40:00

Malzeme Kodu : J06-068016
Malzeme Adı : HEPA FİLTRE 535X535X78.

535x535x78 EBATINDA EU 13 (HEPA 13) FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 535x535x78mm ebadında olacak.
2. Kasa çelik kasa olacak kasa gövdesi köşeler hariç ek yeri olmayacak.
3. Cam elyaf olacak.
4. Kasa ve filtre bileşimi poliüretanla sızdırmazlık sağlanacak.
5. Kasa contası jel contası olacak.
6. Filtre kapasitesi en az 465m³/h olacak.
7. Verimlilik D.O.P > 99,995 % DIN 24184 "S" sınıfı olacak.
8. Her filtre üretimden sonra bağımsız olarak test edilmiş olacak ve test sonucu filtre ile beraber verilecek.
9. Filtreler eurovent sertifikası sahip olması gerekmektedir.
10. Çalışma basıncı 100-250 paskal olacak.
11. Filtre sınıfı DIN 24188 standardına göre "S" tipi olacak.
12. Hepa filtre testlerinin yapıldığı sistemin EN 1822 uygunluk belgesinin olması ve sunulması gereklidir.
13. Firmalar fiyat teklifini verdiğinde numune üründen bir adet Teknik İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Örnek bırakılmayan teklifler geçersiz olacaktır.
14. Teslim edilen filtrelerin etiketinde üretim tarihleri belirtilecek en fazla üç aylık raf ömrünün geçtiği ve toplamda en az 5(beş) yıl raf ömrü olması gerekli belirtilen süreç içinde deforme olan(conta çatlama birleşim yeri ayrılmaları vb.) iade edilerek sağlamları alınacaktır. Firma bunu taahhüt edecektir.
15. Hepa filtreler naylonla paketlenecek veya plastik torbaya konulup nem alması engellenecek
16. Filtreler tek tek kutulananak.,
17. Yüklenici firma teknik servis deposuna çıkartarak istifleme yapacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Ali Osman Jaz

ONAYLAYAN

Ismail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı