



02.07.01.03
02.09.03.02

T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

SATINALMA İSTEK BELGESİ

2024-03-1188

SAVAS SEVİNÇ
Şef



Telefon No : 26641
İşlem Tarihi : 08/03/2024

İstem No	25388	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Şöğü	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK			Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz 3. Kat Beyin cerrahi Ameliyathanesi için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himelerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını/yapılmasına emir ve müsadereyi arz ederim

İstem Bilgileri			Sut Bilgileri			Son Alış Bilgileri			Stok Bilgileri			Tüketim Bilgileri		
Kısm No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenecek Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarihi	Birim Fiyatı	Merkez Depo	İst. Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.
1	0	J06-062293	POWER SUPPLY (UPS İÇİN)	0	ADET			25/11/2020	6490	0	0	0	0	0
2	0	J06-067155	UPS FANI	0	ADET			20/07/2020	8260	0	0	0	0	0
3	0	J06-062131	KONDANSATOR	0	ADET			27/03/2024	9,36	0	0	4194	61	15
										0				

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz 3. Kat Beyin cerrahi Ameliyathanesi için gerekmektedir.

İlgili Bölüm A,B/B,D Başkanı İmza ve Kaşesi

DEPO GÖRÜŞÜ

Tasınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

İmza ÜRKETİ

Tasınır Kayıt Yetkilisi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1, Kat 06500 Beşevler/ANKARA
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. /Tüketim miktarları, "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25388
İstem Tarihi : 08/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/03/2024 11:09:00

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
J06-062293	POWER SUPPLY (UPS İÇİN)

TESCOM 80 KVA UPS İÇİN POWER SUPPLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-UPS cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-DS3-PSU olmalıdır.
- 3.TSE Belgeli olmalıdır.
- 4.Numune teknik servis tarafından görülecektir.
- 5.Yüklenici firma çalışır durumda teslim edecektir.

HAZIRLAYANLAR

Hayırlar Özkan
LQA

ONAYLAYAN

Yüklenici
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknik Servis Stoğu

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25388
İstem Tarihi : 08/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/03/2024 11:09:00

Malzeme Kodu : J06-067155
Malzeme Adı : UPS FANI

UPS FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TESCOM marka 80 KVA UPS uygun olmalıdır.
2. Fan 1 adet 15*15 220 volt metal fan olmalıdır.
3. Fan montajı yapıp çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Gerekli yazılım işlemi yapılacaktır.
5. En az iki yıl garantili olmalıdır.
6. yüklenici takım ve el aletlerine yanında getirmelidir.
7. yüklenici İSG (iş sağlığı ve güvenliği) kurallarına uygun çalışma yapmalıdır.
8. yüklenici çalışır durumda teslim etmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Haydar Özkan
[Signature]

ONAYLAYAN

[Signature]
[Stamp]



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25388
İstem Tarihi : 08/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/03/2024 11:10:00

Malzeme Kodu **Malzeme Adı**
J06-062131 KONDANSATÖR

KONDANSATÖR ŞARTNAMESİ

1. 450 volt 4700 UF Kondansatör.
2. 76*143 ölçülerinde olacaktır.
3. imalatı 8 - 12 haftayı geçmeyecektir.
4. numune teknik servis elektrik atölyesinde görülecektir.
5. nakliye ve montaj yüklenici tarafından yapılacaktır.
6. yüklenici takım ve el aletlerini yanında getirmelidir.
7. yüklenici İSG (iş sağlığı ve güvenliği) kurallarına uygun çalışma yapmalıdır.
8. yüklenici çalışır durumda teslim etmelidir..

HAZIRLAYANLAR

Haydar Özkan
[Signature]

ONAYLAYAN

[Signature]