



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25387
İstem Tarihi : 08/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 08/03/2024 10:59:00

Malzeme Kodu : J06-030982
Malzeme Adı : AKÜ 12 V 40 AH (KURU AKÜ).

12 VOLT 40 AMPER UPS AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Kuru tip ve bakımsız olmalıdır.
- 2.Mevcut Redresör sistemine uygun bağlantıları olmalıdır.
- 3.12 volt 40 amper olmalıdır.
- 4.TSE belgeli olmalıdır.
- 5.Üretim tarihi 120 günü geçmeyecektir.
- 6.Aküler 12,5 kg dan aşağı olmayacaktır.
- 7.Numuneler Teknik Servis Elektrik atölyesi tarafından görülecektir.
- 8.Aküler yerine monte edilip çalışır durumda teslim edilecektir.
- 9.Kullanılan ürünler orjinal ürün olup, fason ürün kabul edilmeyecektir.

HAZIRLAYANLAR

Haydar ÖZKAN
[Signature]

ONAYLAYAN

[Signature]

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi