



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25421
İstem Tarihi : 11/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 11/03/2024 10:27:00

Malzeme Kodu : J06-063978
Malzeme Adı : DOZAJ POMPASI.

DOZAJ POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Besleme: AC 230V 50-60Hz DC 12V DC olacaktır.
2. Emiş Hattı Max. Yükseklik: 1,5mt olacaktır.
3. Basma Hattı Max. Mesafe: 4 mt olacaktır.
4. Gövde: IP65 olacaktır.
5. Çalışma Ortam Isısı: 0-45°C olacaktır.
6. Kimyasal Isısı: 0-40°C olacaktır.
7. Ağırlık: 2,2 Kg olacaktır.
8. Pompa Kafası: PVDF olacaktır.
9. Pompa Gövdesi: PP olacaktır.
10. Emiş Takımı: PP-PVDF*, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring olacaktır.
11. Basma Takımı: PP-PVDF*, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring olacaktır.
12. Kafa Takımı: PVDF, Zirkonyum Bilye, Viton-EPDM* Oring olacaktır.
13. Diyafram: PTFE olacaktır.
14. Rekorlar: PVDF olacaktır.
15. O-Ringler: Viton-EPDM olacaktır.
16. Emme Borusu: PVC/PE olacaktır.
17. Basma Borusu: PE olacaktır.
18. Hava Alma Borusu: PVC/PE olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Musa A. Tursoy
AZ

ONAYLAYAN

19. 10 bar/ 2 litre olacaktır.

20. Numune teknik işletme müdürlüğünde görülecektir.

21.

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYANLAR</p> <p><i>Musa Altunsoy</i></p>	<p style="text-align: center;">ONAYLAYAN</p>
---	---

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi