



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25657
İstem Tarihi : 19/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 19/03/2024 11:42:00

Malzeme Kodu : J06-064158
Malzeme Adı : KOMPRESÖR.

KOMPRESÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toshiba Marka VRV Sistemi
2. Model:Mmy-Map1204ht8-Tr
3. Serial No:90670003
4. Cooling soğutma kapasitesi: 22.4kw
5. Heating ısıtma kapasitesi:25.0
6. 1 Adet Kompresör Değişimi Yapılacaktır.
7. Cihaz Üzerinde 1 adet güç elektrik Kartı değişecek.
8. Cihaz üzerinde 2 adet kompresör invertör besleme kartı değişilecektir.
9. Cihazın kompresör yağları kontrol edilecektir. Eksik ise ekleme yapılacaktır.
10. Teklif Verecek Firma Cihazı Yerde Görerek Teklif Verecektir.
11. Teklif Verecek Firma Arıza Tespit Tutanağı Tutmak Zorundadır. Aksi Takdirde Diğer Arızalar Firma Tarafından Karşılacaktır.
12. Yüklenici Firma Gaz Şarjı, Montajı, Kaynak Ve Azot Basma İşleri Kendi Bünyesinde Yapacaktır.
13. Sistemde Yapılacak Kontroller Yüklenici Firma İle Birlikte Hastane Teknik Servis

HAZIRLAYANLAR

Dursun SAHİN
Teknisyen

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER
Teknisyen Yardımcısı

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Personelinin Gözetiminde Tespit Edilecektir.

14. Yüklenici Firma Çalışma Sırasında Personelleri Koruyucu Ekipmanları Kullanması Zorunludur. Aksi Takdirde Yüklenici Firmanın Çalışması Durdurulacaktır.

15. İşlem Sırasında Kullanılacak Malzemeler Ekipmanlar Yüklenici Firma Tarafından Temin Edilecektir.

16. Oluşabilecek Zararlar Firma Tarafından Karşılacaktır.

17. Yüklenici Firma Bütün Kontrol Ve Testleri Yaparak Bölüme Çalışır Olarak Teslim Edecektir.

18. Kompresör En Az 2 Yıl Firma Veya Servis Garantili Olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Dursun ŞAHİN
Teknisyen

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER
aşteknisyen Yardımcısı