



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 20702024-03-1549
Konu : 1 kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 02/04/2024 17:00:00

İlan Tarihi : 29/03/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TITUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TITUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J03-034011	SPLİT KLİMA (DUVAR TİPİ 12.000 BTU)	1	ADET

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25656
İstem Tarihi : 19/03/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 26/03/2024 15:39:00

Malzeme Kodu : J03-034011
Malzeme Adı : SPLIT KLİMA (DUVAR TİPİ 12.000 BTU)

- 12.000 BTU SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Soğutma Kapasitesi: 12000 btu (\pm %5)
 2. Isıtma Kapasitesi: 13000 Btu (\pm %5)
 3. Soğutucu Akışkan: R410A veya R-32
 4. Güç Beslemesi Ph-V-Hz: 220-240V 50Hz - 1Ph
 5. COP değeri: 4.0
 6. EER değeri: 6.1
 7. Enerji kalitesi: A+
 8. Cihaz En az 4 yıl distribütör garantisi olacaktır.
 9. Teklif verecek firmanın keşif yapması zorunludur.
 10. Teklif Verecek Firma Montaj Yerini Görerek Tespit Tutanağı Bırakması Gerekmetedir.
 11. Yüklenici firma mahalde bulunan mevcut klimanın demontajını yaparak teknik servise teslim edecektir.
 12. İç ve dış üniteler arası bakır boru ve drenaj hattı, elektrik hattı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
 13. Dış ünite bağlantı sırasında teknik servis tarafından montaj yapılacak yer gösterilecektir.
 14. Yüklenici firma klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi boru metrajı ve gider hattının tespit etmesi gerekmektedir.
 15. Yüklenici firma klima takılacak bölümün montajdan önce yerin görülmesi boru metrajı ve gider hattının tespit etmesi gerekmektedir.
 16. Montaj sırasında kırım döküm inşaat işleri yüklenici firmaya aittir.
 17. Montaj sırasında elektrik beslemesi, hastanenin teknik servis tarafından gösterilen yere yüklenici firma tarafından çekilecektir.

Dursun Sökm

HAZIRLAYANLAR

Teknik Personel Burak KOÇAK
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı