



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26109  
İstem Tarihi : 17/04/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 17/04/2024 15:58:00

Malzeme Kodu : J03-034071  
Malzeme Adı : KASET TİP SPLIT KLİMA (24.000 BTU).

KASET TİPİ INVERTER KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kaset Tipi Klima Inverter Sistem Olmalıdır.
2. Kaset Tipi Klimanın Soğutma Kapasitesinin Nominal Değeri En Az 24000 Btu/H Olmalıdır. (%+-10)
3. Kaset Tipi Klimanın Isıtma Kapasitesinin Nominal Değeri En Az 24000 Btu/H Olmalıdır. (%+-10)
4. Kaset Tipi Klimanın Çalışma Sıcaklık Aralığı -10 C İle 45 C Arasında Olmalıdır.
5. Kaset Tipi Klimanın Üzerinde Standart Olarak Bulunan Su Tahliye Pompası Olmalıdır.
6. Kapasite Güç Aralığı Min2,4-7,1-7,6kw Olmalıdır.
7. Kaset Tipi Klima Kablolü Veya Kablosuz Uzaktan Kumandalı Olmalıdır.
8. Kaset Tipi Klimanın İç Ünite Ses Seviyesi En Fazla 45 Db, Dış Ünite Ses Seviyesi 55 Db Olmalıdır.
9. Kaset Tipi Klimanın Dış Ünite Korazyona Dayanıklı Olmalıdır.
10. Kaset Tipi Klimanın İç Ünitesi Dört Yöne Üflemelidir.
11. Kaset Tipi Klimanın Dış Ünite Kondanseri Donmaya Karşı Önleyici Olmalıdır.

<p>HAZIRLAYANLAR</p> <p>Dursun Selin</p>	<p>İsmail SOYER</p> <p>Başteknisyen Yardımcı</p>
--	--

12. Kaset Tipi Klimanın Sinyalizyon Kabloları Enerji Beslenmesi Ve Bakır Boru

Montaj Mesafesi Yüklenici Firma Tarafından Yapılacaktır.

13. Kaset Tipi Klimanın Hava Yönlendirme Kanatları Dört Yöne Otomatik Olarak

Yönlendirme Olmalıdır.

14. Kaset Tipi Klimanın En Az 2 Yıl Garantili Olmalıdır.

15. Kaset Tipi Klimanın 10 Yıl Yedek Parça Tedariği Olmalıdır

16. Teklif Verecek Firmalar Keşif Yapmak Zorundadır. Aksi Halde Teklifler

Geçersiz Sayılacaktır.

<p><i>Dursun Selim</i> <i>[Signature]</i></p> <p><b>HAZIRLAYANLAR</b></p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ONAYLAYAN</b> <b>İsmail SÖYLER</b> <b>Başteknisyen Yardımcı</b></p>
---	---

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi