



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26133
İstem Tarihi : 19/04/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 19/04/2024 10:39:00

Malzeme Kodu : J06-064474
Malzeme Adı : KLİMA KOMPRESÖRÜ.

KOMPRESÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Marka: EMERSON
2. MODEL: ZR81KCE-TFD-422
3. SERIAL:20G9813EZ
4. R22 gazlı olacaktır.
5. KOMRESÖR DEĞİŞİMLERİNDE 2 ADET DRAYER VE GEREKLİ AKSESUARLAR FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR (SELONOİD BOBIN REKOR CONTALARI GAZ VANALARI PROPLAR)
6. Teklif verecek firma kompresörleri yerinde görmesi gerekmektedir.
7. Teklif verecek firma teknik servis formu vermesi gerekmektedir.
8. Sistem çalışır vaziyette olduğundan dolayı gaz depolaması yapılacaktır. Dış ortama gaz salınımı yapılmayacaktır
9. Sistemin geneline azot testi yapılarak kaçak tespitleri yapılacaktır.
10. Yüklenici firma kompresör değişimi sırasında filtresini değiştirmek zorundadır.
11. Yüklenici firma gaz şarjı, montajını, söküm ve takılma işlemlerini kendi personelleri ile yapması gerekmektedir.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akgöz

ENAYİSOYAN
Başteknisyen Yardımcısı

12. Montaj sırasında oluşabilecek zararlar Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

13. Yüklenici firma bütün testleri yapılarak kompresörü çalışır durumda teknik servise teslim edecektir.

14. Kompresör değişimi koordineli teknik servis eşliğinde yapılacaktır.

15. Kompresörler firma tarafından en az 1 yıl garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akyüz

ONAYLAYAN

Ismail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi