



03.07.2024
01.07.2024

T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

28/06/2024
Eys/125



SATINALMA İSTEK BELGESİ

25W

Telefon No : 26618
İşlem Tarihi : 24/06/2024

İstem No	26946	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan hastanemiz kadın doğum ameliyathanesi için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapılmasına ilişkin Ne müsadenedi arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli					
Kısım No	Kodu	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Fiyatı	Birim Fiyatı	Merkez İst. Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	Alım Şekli	
1	0	106-064474	KLİMA KOMPRESÖRÜ.	0	1	0	29/05/2024	103200	0	2	2	13	3	5	2

Selçuk ÇIKIŞI

Selçuk ÇIKIŞI

Selçuk ÇIKIŞI

Selçuk ÇIKIŞI

Selçuk ÇIKIŞI

Selçuk ÇIKIŞI

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.
BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ hastanemiz kadın doğum ameliyathanesi için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/B.D Başkanı İmza ve Kaşesi

Taşınır Kayıt Yetkilisi İmza ve Kaşesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE UYGULAMA MERKEZİ TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Hemşirelik Birim Sorumlusu	27.06.2024	Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü	27.06.2024
Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi		Gazi Üniversitesi Hastanesi	
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA		Hastane Müdürü	
Tel:(0312) 202 50 61+202 50 68- 202 74 52			
Faks : (0312) 213 43 38			

NOT:-Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.
*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir.*Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir.*Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26946
İstem Tarihi : 24/06/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 24/06/2024 09:54:00

Malzeme Kodu : J06-064474
Malzeme Adı : KLİMA KOMPRESÖRÜ.

KOMPRESÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MODEL: ZR19M3E-TWD-961
2. SERİAL:14A938977
3. R407 gazlı olacaktır.
4. KOMRESÖR DEĞİŞİMLERİNDE 2 ADET DRAYER VE GEREKLİ AKSESUARLAR FIRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR (SELONOİD BOBİN REKOR CONTALARI GAZ VANALARI PROPLAR)
5. Teklif verecek firma kompresörleri yerinde görmesi gerekmektedir.
6. Teklif verecek firma teknik servis formu vermesi gerekmektedir.
7. Sistem çalışır vaziyette olduğundan dolayı gaz depolaması yapılacaktır. Dış ortama gaz salınımı yapılmayacaktır
8. Sistemin geneline azot testi yapılarak kaçak tespitleri yapılacaktır.
9. Yüklenici firma kompresör değişimi sırasında filtresini değiştirmek zorundadır.
10. Yüklenici firma gaz şarjı, montajını, söküm ve takılma işlemlerini kendi personelleri ile yapması gerekmektedir.
11. Montaj sırasında oluşabilecek zararlar Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akyüz

ONAYLAYAN

İlhan TARAĞCI
Başhekim

12. Yüklenici firma bütün testleri yapılarak kompresörü çalışır durumda teknik servise teslim edecektir.

13. Kompresör değişimi koordineli teknik servis eşliğinde yapılacaktır.

14. Kompresörler firma tarafından en az 1 yıl garantili olacaktır.

15. klima santralinin üzerinde bulunan 2 adet fan spedler yenisi ile değiştirilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akgoz



ONAYLAYAN


Burak KOÇAK

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi