



03.07.01.03

T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Aerz
Fikret KARAKAYA
Tekniker



SATINALMA İSTEK BELGESİ

2639

Telefon No : 26618
İşlem Tarihi : 03/07/2024

İstem No	27104	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan hastanemiz D BLOK 2. KAT BEYİN CERRAHI SERVİSİ için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasını/yaptırılmasına emir ve müsadenedi arz ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli	
Kısım No	Malın/İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Birim Fiyatı	Merkez İst.Depo	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.
1	0 J06-066877 KLİMA FANI	0	1	ADET	0	03/10/2023	21000	0	1	2	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ hastanemiz D BLOK 2. KAT BEYİN CERRAHI SERVİSİ için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/D Başkanlığı İmza ve Kaşesi

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

03.07.2024
r.c. Gazi Üniversitesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Arzı
03.07.2024
Hastane Müdürlüğü
Fakülte Müdürü

03.07.2024
Taşınır Kayıt Yetkilisi
İlhan TÜRKÜL
Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir.(Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir)
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları,"Hastaya Çıkışı","Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27104
İstem Tarihi : 03/07/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 03/07/2024 15:53:00

Malzeme Kodu : J06-066877
Malzeme Adı : KLİMA FANI

2.KAT BEYİN CERRAHİ YATAKLI SERVİS KLİMA SANTRALİ FAN

ŞARTNAMESİ

1. Mevcutta bulunan klima santralinin fan değişimi yapılacaktır.
2. Hava debisi 5300 m³/h olacaktır.
3. Toplam basınç 135,7 mmSS olacaktır.
4. Teklif verecek firma klima santralin yerine bakarak fiyat teklifi verecektir.
5. Arızalı fanı yerinden sökülerek yenisi takılacaktır.
6. Teklif verecek firma teknik servisten teknik işletme birimi yerinde görüldü formu doldurması gerekmektedir.
7. Montaj sırasında oluşabilecek herhangi arıza durumda yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
8. Yüklenici firma hastane hijyen ve iş sağlığı ve güvenliğine uymak zorundadır.
9. Yüklenici firma montaj sonrası çalışır durumda teknik servis ekibine teslim edecektir.
10. Cihazı çalıştırıp çalışır şekilde teslim edecektir.
11. En az 1 yıl garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akyüz

ONAYLAYAN

İlhan TARAKÇI
Başteknisyen