



T.C
GAZI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fikret KARAKAYA
Tekniker

SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26050

İşlem Tarihi : 02/07/2024

İstem No	27080	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri		İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK			Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz E blok -2 Klima için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve müsadenedir) az ederim

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli				
Kısım No	Kodu	Malın/işin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Tarih	Birim Fiyatı	Merkez İst. Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	
1	0	J06-060257	SİRKÜLASYON POMPASI.	0	2	0	0	15/05/2024	72000	0	0	3	3	2

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz E blok -2 Klima için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

Taahhüt Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

İLHAN TÜRKÜKUL

Taşınır Kayıt Yetkilisi:

02.07.2024
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

Faturalandırma Müdürlüğü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi

E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA

Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir.(Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir)
*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkış" ve "Sarf Çıkış" türlerinden oluşmaktadır.



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 27080
İstem Tarihi : 02/07/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/07/2024 13:54:00

Malzeme Kodu : J06-060257
Malzeme Adı : SİRKÜLASYON POMPASI.

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Koruma seviyesi IP44 olacaktır.
2. Yalıtım sınıfı F olacaktır.
3. Akışkan sıcaklığı -10 +130 olacaktır.
4. Akışkan karakteristiği temiz katı parçacık ve mineral yağ içermeyen ,viskoz olmayan ,kimyasal olarak nötr ,su karakteri olmalıdır.
5. Maksimum çalışma basıncı PN 6- 10 arasında olmalıdır.
6. İki flanş arası 29,5 cm olmalıdır .
7. Flanş çapı 15 cm olmalıdır .
8. Voltajı 50 hz 3-400 v olmalıdır.
9. Maksimum hız 3 kademeli 1 kademe (1,62 1023) 2 kademe (2,03 1304) 3 kademe (2,28 1490) olmalıdır.
10. TSE standartlarına uygun olmalıdır.
11. Montaj ve demontaj işleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
12. Montaj ve demontaj için gerekli (conta, civata , somun) vb malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Elektrik bağlantısı yapıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Musa Altunoy

ONAYLAYAN

İlhan TARAKCI
Başteknisyen