



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sağlık Kod Kayıtları Uygundur  
Hamdi BAŞ  
Şef



SATINALMA İSTEK BELGESİ

2024-07-2649

Telefon No : 26618  
İşlem Tarihi : 14/06/2024

İstem No	26939	İç İstem No	0	İstem Yapan Birim	Teknik Servis Stoğu	İşlem Tipi	Malzeme
Hasta Bilgileri				İstem Yapan Kullanıcı	Hüseyin OYANIK	Kullanım Süresi	

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz Erişkin kök hücre için kullanılan klima santrali için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yapılmasına emir ve müsadenedi arz ederim

Selçuk DURUSUN  
Hastane Müdürü

İstem Bilgileri		Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri		Stok Bilgileri		Tüketim Bilgileri		Alım Şekli				
Kısım No	Kodu	Malim/işin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUT Kodu	SUT Fiyatı	S.A Fiyatı	Birim Fiyatı	Merkez İst.Depo Stok	Hastane D.Stok	Geçmiş Yıl Geçmiş Yıl Tüketim Ort.	Aktif Yıl Tüketim Ort.	Alım Şekli
1	0	106-064158	KOMPRESÖR	0	2	ADET	0	21/05/2024	157500	0	0	11	2	0

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Erişkin kök hücre için kullanılan klima santrali için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B.B.D Başkanı İmza ve Kaşesi

Taahhüt Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

İlham Kayıt Yetkilisi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE UYGULAMA MERKEZİ  
TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

26.06.2024  
Gazi Üniversitesi  
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

25.06.2024  
Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Faturalandırma Müdürlüğü  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi  
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA  
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Satınalma Komisyon Başkanı

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

\*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir./Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir.  
\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir./Tüketim miktarları,"Hastaya Çıkış","Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 26939  
İstem Tarihi : 14/06/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 14/06/2024 09:27:00

Malzeme Kodu : J06-064158  
Malzeme Adı : KOMPRESÖR.

KOMPRESÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KLİMA SANTRALİ KOMPRESÖR ALIMI ŞARTNAMESİ

2. MARKA: COPELAND SCROLL marka olacaktır.

3. MODEL: ZR81KCE-TFD-422

4. SERIAL:11H296265 C

5. Teklif verecek firma kompresörleri yerinde görmesi gerekmektedir.

6. Teklif verecek firma servis formu vermesi gerekmektedir

7. Yüklenici firma montaj zamanı Sistemin geneline azot testi yapılarak kaçak tespitleri yapılacaktır.

8. Yüklenici firma kompresör değişimi sırasında filtresini değiştirmek zorundadır.

9. Yüklenici firma gaz şarjı, montajını, söküm ve takılma işlemlerini kendi personelleri ile yapması gerekmektedir.

10. Yüklenici firma kompresörleri çalışır durumda teknik servise teslim edecektir.

11. Kompresör değişimi koordineli teknik servis eşliğinde yapılacaktır.

12. Kompresörler firma tarafından en az 1 yıl garantili olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin Akçöz

ONAYLAYAN

İlhan TARAĞCI  
B