



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 29631
İstem Tarihi : 05/02/2025
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 05/02/2025 08:41:00

Malzeme Kodu : J06-066106
Malzeme Adı : KLİMA ASPIRATÖRÜ FREKANS KONVEKTÖRÜ.

HEMOTOLOJİ YOĞUN BAKIM FREKANS KONVEKTÖRÜ ŞARTNAMESİ

1. Markası: ABB
2. Motor: 5,5kw
3. Faz : 3
4. Çıkış frekansı : 500hz
5. Besleme gerilimi : 400 V ac
6. Akım değeri : 13.8 A
7. Cihaz yerinde görülerek fiyat teklifi verilecek.
8. Yüklenici firma teknik serviste bulunan yerinde görüldü formunu doldurması gerekmektedir.
9. Yüklenici firma montaj ve demontaj yapacaktır.
10. Yüklenici firma çalışma sırasında personelleri koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. Aksi takdirde yüklenici firmanın çalışması durdurulacaktır.
11. İşlem sırasında kullanılacak malzemeler ekipmanlar yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
12. Oluşabilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.
13. Yüklenici firma bütün kontrol ve testleri yaparak bölüme çalışır olarak teslim edecektir.
14. Yüklenici firma çalışma esnasında iş güvenliği ve hijyen açısından gerekli önlemleri alacaktır.
15. Cihaz 1 yıl garantili olacak.

HAZIRLAYANLAR

Dursun SAHİN
Teknisyen

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLER
Basteknisyen Yardımcısı