

2024-10-2689



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fikret KARAKAYA  
Tekniker



### SATINALMA İSTEK BELGESİ

Telefon No : 26618  
İşlem Tarihi : 10/10/2024

|                 |       |             |   |                       |                     |                 |         |
|-----------------|-------|-------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|---------|
| İstem No        | 28403 | İç İstem No | 0 | İstem Yapan Birim     | Teknik Servis Stoğu | İşlem Tipi      | Malzeme |
| Hasta Bilgileri |       |             |   | İstem Yapan Kullanıcı | Hüseyin OYANIK      | Kullanım Süresi |         |

İdari Depolar ihtiyacı olan Hastanemiz Plastik Cerrahi Lokal Ameliyathane için gerekmektedir. İçin aşağıdaki malzemelerin/himmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/uydurulmasına emir ve müsadedeni arz ederim

| İstem Bilgileri |                                    | Sut Bilgileri   |                | Son Alış Bilgileri |          | Stok Bilgileri |                 | Tüketim Bilgileri |               | Alım Şekli     |                         |                        |   |   |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------------|------------------------|---|---|
| Kısım No        | Malın/İşin Cinsi                   | Önerilen Miktar | İstenen Miktar | Birimi             | SUT Kodu | SUT Fiyatı     | S.A Depo Fiyatı | Merkez Depo Stok  | İst.Depo Stok | Hastane D.Stok | Geçmiş Yıl Tüketim Ort. | Aktif Yıl Tüketim Ort. |   |   |
| 1               | 0 J06-063524 KLİMA İÇ ÜNİTE KARTI. | 0               | 1              | ADET               |          | 0              | 23/07/2024      | 21000             | 1             | 0              | 2                       | 1                      | 0 | 0 |

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz.

BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ Hastanemiz Plastik Cerrahi Lokal Ameliyathane için gerekmektedir.

DEPO GÖRÜŞÜ

İlgili Bölüm A.B/D Başkanı İmza ve Kaşesi

Taşınır Kayıt Yetkilisinin İmza ve Kaşesi

### TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

17.10.2024

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü  
Gazi Üniversitesi Hastanesi

Gazi Üniversitesi Hastanesi Sağlık ve Uygulama Merkezi  
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA  
Tel:(0312) 202 50 61-202 50 68- 202 74 52 Faks : (0312) 213 43 38

NOT: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki(2) uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

\*Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki tüketimi vermektedir. (Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimini vermektedir)  
\*Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektedir. (Tüketim miktarları; "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" türlerinden oluşmaktadır.)

17.10.2024

Faturalandırma Müdürlüğü  
Savaş SIVINÇ  
Hastane Müdürü

Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü

Gültepe AKDEN  
Hastane Müdürü

15.10.2024

Beş. Dr. H. H. ...  
Gazi Üniversitesi ...  
Başhekim Yardımcısı

İhan TURKÜKUL

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Satınalma Komisyon Başkanı



T.C  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28403  
İstem Tarihi : 10/10/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 10/10/2024 14:23:00

Malzeme Kodu : J06-063524  
Malzeme Adı : KLİMA İÇ ÜNİTE KARTI.

İÇ ÜNİTE KART ŞARTNAMESİ

1. Marka DAIKIN
2. Model FXA020MAVE
3. Power Supply 220-240 V
4. İÇ ÜNİTE KARTI YENİSİ İLE DEĞİŞİM YAPILACAKTIR.
5. TEKLİF VERECEK FİRMA TEKNİK SERVİSTEN TEKNİK İŞLETME BİRİMİ YERİNDE GÖRÜLDÜ FORMU DOLDURMASI GEREKMEKTEDİR.
6. YÜKLENİCİ FİRMA MONTAJ VE DEMONTAJI YAPACAKTIR.
7. OLUŞABİLECEK ZARARLAR FİRMA TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
8. YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMA SIRASINDA KORUYUCU EKİPMANLARI KULLANMASI ZORUNLUDUR AKSİ TAKDİRDE YÜKLENİCİ FİRMANIN ÇALIŞMASI DURDURULACAKTIR.
9. İŞLEM SIRASINDA KULLANILACAK MALZEMELER EKİPMANLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR.
10. EN AZ 2 YIL FİRMA VEYA SERVİS GARANTİLİ OLACAKTIR.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Ali Osman TAR

İsmail SÖYLER  
Sağteknisyen Yardımcısı