



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28526  
İstem Tarihi : 22/10/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 22/10/2024 15:43:00

Malzeme Kodu : J06-068016  
Malzeme Adı : HEPA FİLTRE 535X535X78.

535x535x80 EBATINDA EU 13 (HEPA 13) FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 535x535x80mm ebadında olacak.
- Kasa çelik kasa olacak kasa gövdesi köşeler hariç ek yeri olmayacak.
- Cam elyaf olacak.
- Kasa ve filtre bileşimi poliüretanla sızdırmazlık sağlanacak.
- Kasa contası jel contası olacak.
- Filtre kapasitesi en az 465m<sup>3</sup>/h olacak.
- Verimlilik D.O.P > 99,995 % DIN 24184 "S" sınıfı olacak.
- Her filtre üretimden sonra bağımsız olarak test edilmiş olacak ve test sonucu filtre ile beraber verilecek.
- Filtreler eurovent sertifikası sahip olması gerekmektedir.
- Çalışma basıncı 100-250 paskal olacak.
- Filtre sınıfı DIN 24188 standardına göre "S" tipi olacak.
- Hepa filtre testlerinin yapıldığı sistemin EN 1822 uygunluk belgesinin olması ve sunulması gereklidir.
- Firmalar fiyat teklifini verdiğinde numune üründen bir adet Teknik İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Örnek bırakılmayan teklifler geçersiz olacaktır.
- Teslim edilen filtrelerin etiketinde üretim tarihleri belirtilecek en fazla üç aylık raf ömrünün geçtiği ve toplamda en az 5(beş) yıl raf ömrü olması gerekli belirtilen süreç içinde deforme olan(conta çatlama birleşim yeri ayrılmaları vb.) iade edilerek sağlamları alınacaktır. Firma bunu taahhüt edecektir.
- Hepa filtreler naylonla paketlenecek veya plastik torbaya konulup nem alması engellenecek
- Filtreler tek tek kutulananak.
- Yüklenici firma teknik servis deposuna çıkartarak istifleme yapacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Ali Özgür TAŞ

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Selçuk DURSUN  
Hastane Müdürü