



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKLİF İSTEM FORMU

İstem No/Alım No : 23/3024-11-3921
Konu : 2 Kalem malzeme alımı
Talep Eden Birim : İdari Depolar / Teknik Servis Stoğu
Son Teslim Tarih & Saat : 18/11/2024 17:00:00

İlan Tarihi : 14/11/2024

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz için aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satın Alma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1- Tekliflerin yazılı olması,
- 2- İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası,markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad ,soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi ,
- 8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
UBB kodu.T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) ve/veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem /kalemler için ayrı ayrı TİTUBB' da/ ÜTS'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunun gösterilmesi ve tedarikçi firma ve bayi konumunda olma şartı aranacaktır. TİTUBB/ÜTS ye kayıtlı, firma, bayi konumunda olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafında onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 10-Teklif edilen her kalem için ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

***ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE (HER BİR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***İHALE YASAKLISI FİRMALARIN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

*FİRMALAR KENDİ PROFORMA FATURALARI İLE TEKLİF VERECEKTİR.
*FİRMALAR VERGİ NUMARALARINI AÇIKÇA BELİRTECEKTİR.
TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
ÖDEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 60 GÜN İÇİNDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	M.Kodu	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim
1	J05-057038	KARBONDİOKSİT GAZI (KG)	2750	KG
2	J05-057125	KURU HAVA GAZI.	40	METREKÜ

Memiş ÇOBAN
HASTANE MÜDÜR YRD

Opsiyon :

Teslimat :

Ek :

www.ihsis.gazi.edu.tr

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME


KURU HAVA GAZI

Kuru Hava İçerisindeki Nem Oranı En Fazla Hacimce 100(Yüz) Vpm Olacaktır.

Renksiz Ve Kokusuz medikal kullanıma uygun Olacaktır.

- 1- Kuru Hava Ventilleri TS EN Iso 10297 Ye Uygun Olarak R 5/8'' İçten Vidalı Diş Yapısında Olacaktır. Hastane Mülkiyetindeki Tüplerin Vanaları Standarta Uygun Olmaması Veya Diğer Teknik Gerekliliklerden Dolayı Değişmeşi Gerektiğinde, Söz Konusu Vanalar Hastane Yönetimi Tarafından Temin Edilecek, Yüklenici Tarafından İşçilik Ücreti Alınmaksızın Bedelsiz Olarak Değiştirilecektir.
- 2- Dolum Ve Teslimat onay sürecinden itibaren talep miktarı dolana kadar 1yıl (365 gün)süre içinde peyder-pey devam edecektir.
- 3- Tüp dolum sertifikaları dolum sonrası tüp boyum kısmında asılı olacak ve firma tarafından bu şekilde hastaneye teslim edecektir.
- 4-Kuru hava tüpleri ihtiyaç durumuna göre görevli teknisyenin talebi ile boş tüpleri firmaya teslim edecek firma tarafından dulumu yapılacak ve dolu tüpler hastane görevli teknisyenine irsaliye ile teslim edilecektir.


İsmail SÖYLER
Başteknisyen Yardımcısı



TEKNİK ŞARTNAME

KARBONDİOKSİT GAZI , hacimce En Az %99,9 Safiyette Olacaktır. İstendiği Taktirde Firma Bu Safiyette Dolum Yapıldığına İlişkin Tüp Partisi Kalite Kayıtlarını İletecektir.

1-Sıvılaştan Gaz Olan Karbondioksit Gazı , Tüplere Doldurulurken ADR Hükümlerine Göre Belirtilen Tüp Su Hacmine Göre Dolum Faktörünün Çarpımından Oluştan Kg Miktar Göz Önüne Alınarakşağıdaki Miktarlarda Doldurulacaktır;

10 Litre Su Hacimli Tüp : 6kg

40 Litre Su Hacimli Tüp : 25kg

50 Şi,Tre Su Hacimli Tüp: 35kg

2-Karbondioksit Ventilleri,TS EN Iso 10297'ye Uygun Olarak W21,8*1/4'' Erkek Diş Yapısında Ve Basınç Emniyet Mekanizmalıdır.standartlarda olmayan tüplerin dolumu yapılmayacak ,durum firma tarafından hastane teknisyenine bildirilecektir.

3- Dolum Ve Teslimat onay sürecinden itibaren talep miktarı dolana kadar 1yıl (365 gün)süre içinde peyder-pey devam edecektir.

4-Hastane Mülkiyetindeki Tüplerin vanalarının Standarta Uygun Olmaması Ve Ya Diğer Teknik Gerekliliklerden Dolayı Değişmesi Gerektiğinde,Söz Konusu Standarta Uygun Vanalar Hastane Yönetimi Tarafından Temin Edilecek,Yüklenici Tarafındanışçılık Ücretialınmaksızın Bedelsiz Olarak Değiştirilecektir.

5-Karbondioksit tüpleri ihtiyaç durumuna göre görevli teknisyenin talebi ile boş tüpleri firmaya teslim edecek firma tarafından dulumu yapılacak ve dolu tüpler hastane görevli teknisyenine irsaliye ile teslim edilecektir

6- Tüp dolum sertifikaları dolum sonrası tüp boyum kısmında asılı olacak ve firma tarafından bu şekilde hastaneye teslim edecektir.

İsmail SÖYLER
3. Teknisyen Yardımcısı

Çatı KÖMÜR
T.C. Gazı Üniversitesi
Gaz Hastanesi
Medikal Gaz Servisi