



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 25091
İstem Tarihi : 22/02/2024
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 22/02/2024 14:27:00

Malzeme Kodu : TM7026
Malzeme Adı : ISI GERİ KAZANIM CİHAZI TAMIRI

ISI GERİ KAZANIM CİZLARININ BAKIM ŞARTNAMESİ

1. Marka: ALDAĞ
2. Isı geri kazanım (AHRV)
3. Kod no: 152 82
4. Tip: 1000
5. Motor gücü: 150w
6. Elektrikli ısıtıcı (kw): var
7. Teklif verecek firmaların keşif yapması zorunludur.
8. 2 adet cihazın bakımı yapılacaktır.
9. Fan motorları fanlarının temizlenmesi, yatakları kayış, kasnakların ve bağlantıları kontrolü ve temizliği yapılacaktır.
10. Elektrik kablo bağlantılarının durumu kontrol edilecektir.
11. Ana kart devreleri ölçüp elektrik devresinin akımı, voltaj kontrol edilecektir.
12. Termostat kontrolü yapılacaktır.
13. Hava filtrelerin temizliğinin kontrolü ve değişimi yapılacaktır.
14. Tüm filtrelerin hava akışına uygun yönde montajı yapılmış olmalıdır.
15. Yüklenici firma kolayca yıkanabilir ve değiştirilebilir filtre olacaktır.
16. Kumanda arızalı ise tamiri veya değişimi yapılacaktır.
17. Filtrelerin temizliği yapılacaktır.
18. Cihazlardaki bütün testler yapıp çalışır halde bölüme teslim edilecektir.
19. Teklif verecek firma cihazları yerinde görerek teklif verecektir.
20. Yüklenici firma oluşa bilecek zararlar firma tarafından karşılanacaktır.
21. Yüklenici firma iş sağlığı ve çalışma kurallarına uyması gerekmektedir.
22. Yüklenici firma çalışma sırasında personelleri koruyucu ekipmanları kullanması zorunludur. Aksi takdirde yüklenici firmanın çalışması durdurulacaktır.

HAZIRLAYANLAR

Yasin AKYÜZ
Teknisyen

Teknik Personel Burak KOÇAK

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

ONAYLAYAN

Erkan ÇELİK
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknisyen Yrd.