



TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 28093  
İstem Tarihi : 12/09/2024  
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 12/09/2024 13:57:00

Malzeme Kodu : TM7426  
Malzeme Adı : KAZAN BAKIM VE ONARIM İŞİ

KALORİFER ISITMA KAZANLARININ BAKIM VE ONARIM ŞARTNAMESİDİR

Bu şartname 11 adet Alarko MGK-300 Yoğuşmalı (Gazi Hastanesi 11. Kat), 3 adet Buderus GB 162-100 (Çayyolu Poliklinik) ve toplamda 14 adet yo-ğuşmalı kazanın periyodik bakım ve onarımını kapsamaktadır.

Teklif verecek ve hizmeti sağlayacak her firmanın TÜRKAK AKREDİTE onaylı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi'ne sahip olması ve bu belgelerin aslını ya da noter onaylı suretini teklifleriyle birlikte sunmaları gerekir. (Teklif veren ve hizmeti sağlayacak firmalar farklı ise her bir firma için bu kalite belgesi ayrı ayrı ibraz edilmelidir)

Teklif verecek istekliler bu işi eksiksiz yapabileceklerini kanıtlayabilmek için; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan teknoloji ürün deneyim belgesi, yetkili bayi belgesi ya da yetkili servis belgelerinin aslını yahut noter onaylı suretini teklifleriyle birlikte sunmaları gerekmektedir. (Bu belgelerden herhangi birinin sunulması yeterlidir. Fakat teklif veren ve hizmeti sağlayacak firmalar farklı ise bu belgeler her firma için ayrı ayrı istenir.)

Bakım ve Onarım konusunda uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Bu hu-suslara harfiyen uyulması azami önem taşır.

Şartnamede belirtilen hususların esnetilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

a. Koruyucu Bakım: Kazan ve brülörlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazın ömrünü uzatmak, en üst verim seviyesinde çalışmasını sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan her tür bakım ve kontrolleri kapsamaktadır.

b. Arıza Bakım (Düzeltilici Bakım): Tamiri yapılan kazan ve brülörlerin üretici firmanın belirlediği performans ve fonksiyonları

HAZIRLAYANLAR

*Abdullah Altunsoy*

ONAYLAYAN

*Email SÖYLER*  
Araştırma Yardımcısı

istediği şekilde yerine getirmesini sağlayacaktır.

c. Çalışma Gün ve Saatleri : Koruyucu Bakım hizmeti mesai saatleri dahilinde ve idarenin belirleyeceği zaman dilimlerinde yapılacaktır. Cihazlarda arıza meydana gelmesi halinde ise idare durumu firmaya bildirmesine müteakip 1 saat içinde cihaza müdahale edilecek, arızanın giderilmesi 2 saati geçecek ise bu durum idareye bildirilecek, arızanın giderilmesi için yedek parça gerekmesi halinde bu durum da idareye ivedilikle bildirilerek onarımın gerçekleşmesi hususunda firma gereken gayreti gösterecektir.

d. Servis Hizmetleri:

1- Yukarıda maddelerde belirtilen koruyucu ve düzeltici bakım işleri belirtilen zaman dilimlerinde, kurumun görevlendirdiği personel gözetiminde yapılacaktır. Yapılan bakımlarla ilgili olarak 1 asıl 2 suret olmak üzere bir teknik servis formu düzenlenerek bir nüsha ilgili birime, bir nüsha ise faturaya ek olmak üzere yetkili serviste muhafaza edilecektir.

2- Servis sonrası düzenlenen teknik servis tutanağının kurumun teknik elemanlarınca ya da kurum yetkilileri tarafından onaylanması gerekmektedir.

3- Yedek parça gerekmesi durumunda hizmetin aksamaması için gerekli işlemler yapılacak, değişen parçanın marka, model ve kodu ilgili teknik servis tutanağına yazılacaktır.

4- Yedek parçalar idaremizce temin edilecek olup, idarenin temin edemediği parçalar servis tarafından tedarik edilerek ilgili markanın yedek parça fiyat listesi göz önünde bulundurularak ödeme yapılacaktır.

e. Arızaya Müdahale: Kazan ve brülörler için bakım ve onarım işini yüklenen firma daha öncede belirtildiği gibi idarenin arızayı bildirmesinden sonra en geç 1 saat içinde cihaza müdahale edecek ve yedek parça ihtiyacı gerekmediği durumlarda arızayı 5 saat içinde giderecektir. Yedek parça gereken durumlarda ise bu süre idarenin onayı alınarak uzatılabilir. Meydana gelebilecek olağan üstü durumları idare dikkate alacaktır.

f. Yedek Parça ve Aksamı: Kazan ve brülörlerin onarımda ihtiyaç duyulacak/kullanılacak her parça ait olduğu cihazın orijinal parçası olmak zorundadır. İdare gerek gördüğü durumda bu parçalarla ilgili TSE, CE, ISO ve benzeri her tür kalite belgesini yükleniciden isteyebilir. Kalitesi belgelendirilemeyen hiçbir ürün çalışma sahasına sokulmayacaktır.

g. Teknik Eleman : Yüklenici, bakım ve arıza giderilmesi işinde çalıştırdığı personelinin konuyla ilgili eğitim durumlarını gösterir belgeleri idarenin istemesi durumunda beyan etmekle hükümlüdür. İlgili alanda eğitim almamış hiçbir personel bu işte çalıştırılmaz.

h. Periyodik Bakım Periyodu: Kazan ve brülörlerin periyodik bakımları yılda toplam 2 kez yapılacaktır. Bakım zamanını idare 15 gün önceden yükleniciye bildirecektir.

HAZIRLAYANLAR

Musa Altınsoy  
A

ONAYLAYAN

İsmail SÖYLEN  
Sağteknisyen Yardımcısı

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi